

PRÜFUNGEN

von Sicherheitsgrafiken und Brandschutzdokumente

Notwendigkeit:

Zur Gewährleistung des Brandschutzes in Objekten und Einrichtungen werden Sicherheitsgrafiken und Brandschutzdokumente erstellt, die der Vorbeugung von Bränden dienen und im Brandfall Hilfen für die betroffenen Personen als auch für Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Rettungsdienste darstellen.

Die regelmäßige Prüfung auf Aktualität der Unterlagen ist dabei eine wichtige Voraussetzung.

Welche Dokumente sind zu prüfen:

Flucht- und Rettungspläne

DIN ISO 23601:2010-12, Punkt 10 – Prüfung und Überarbeitung

„Flucht- und Rettungspläne sind in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen, um zu gewährleisten, dass sie gut lesbar, gut erkennbar, verständlich und aktuell sind.“

Jede Veränderung der baulichen Anlage oder der Brandschutz- und Notfallmaßnahmen muss zu einer Überprüfung und erforderlichenfalls zu einer Überarbeitung der Flucht- und Rettungspläne führen.“

Feuerwehrplan

DIN 14095:2007-05, Punkt 4 – Allgemeine Anforderungen (Auszug)

„Feuerwehrpläne müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden. Der Betreiber der baulichen Anlage hat den Feuerwehrplan mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prüfen zu lassen.“

DIN 14095:2007-05, Punkt 3.4 – Sachkundige Person

„Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Tätigkeiten die ihr übertragenen Prüfungen sachgerecht durchführen und mögliche Gefahren erkennen und beurteilen kann.“

Feuerwehr-Laufkarten

DIN 14675:2012-04, Punkt 10.1 Allgemeines (Auszug)

„Der Auftraggeber oder Betreiber der BMA ist für die Fortschreibung der Alarmorganisation nach 5.5 sowie für die Aktualisierung und Vollständigkeit der Feuerwehr-Laufkarten nach 10.2 verantwortlich.“

Brandschutzordnung

DIN 14096:2014-05, Punkt 5 Allgemeines (Auszug)

„5.5 Brandschutzordnungen müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden und sind mindestens alle 2 Jahre von einer fachkundigen Person zu prüfen.“

DIN 14096:2014-05, Punkt 3.2 Fachkundige Person

„Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Tätigkeiten die ihr übertragenen Prüfungen sachgerecht durchführen und mögliche Gefahren erkennen und beurteilen kann.“

Prüfprotokoll

Prüfprotokoll Sicherheitsgrafiken

Feuerwehrplan nach DIN 14 095



Prüfung des Feuerwehrplanes nach DIN 14 095.

Kunde:	Auftrags-Nr. :
	Kunden-Nr. :
	nächste Prüfung:

Feuerwehrpläne nach DIN 14095				
A	Stimmen die Angaben in der Objekt- / zusätzliche Textinformation :	Ja	Nein	Bemerkungen
A.1	Allgemeine Gebäudedaten			
A.2	Nutzungsart			
A.3	Ansprechpartner im Einsatzfall und deren Telefonnummern			
A.4	Zusätzliche textliche Erläuterungen (z.B. Personalbestand, Energie-, Gas- und Wasserversorgung, Gefährdungspotentiale, technische Gebäudeausrüstungen, Gebäudebeschreibung)			
B	Stimmen die Angaben im Übersichtsplan / Geschossplan:	Ja	Nein	Bemerkungen
B.1	Lesbarkeit der Pläne			
B.2	Lage der Gebäude, Anzahl der Geschosse			
B.3	Ist der Gebäudeschnitt aktuell?			

Dienstleistung		Artikelnummer
Prüfung Feuerwehrplan	Abrechnung auf Stundenbasis	700008
Prüfung Flucht- und Rettungsplan	Abrechnung auf Stundenbasis	700013
Prüfung Feuerwehr-Laufkarten	Abrechnung auf Stundenbasis	700014
Prüfung Brandschutzordnung	Abrechnung auf Stundenbasis	700015

übergeben von:



SIGRA-Brandschutz GmbH

Alte Chaussee 81

99097 Erfurt

www.sigra-brandschutz.de

info@sigra-brandschutz.de

Tel.: +49(0) 361 3424-150

Fax.: +49(0) 361 3424-155



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds